

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Rozdělovník

Ing. Jan Tureček, Ph.D.
Tel: 596 697 125
Fax: 596 697 258
E-mail: jan.turecek@smvak.cz
Značka: 1222/714720_01/22

Výluka na vodovodním přivaděči OOV – Tošanovice – Žukov – Mosty - oznámení o opravě poruch č. 105886 a 105839

Vážení,

oznamujeme Vám, že 8. 2. 2022 proběhne výluka v systému OOV na přivaděči na přivaděči DN 500 Tošanovice – D. Žukov – Mosty v místě kalníku č. 20 (ID 9639) a obj. č. 1 (ID 9639), při které bude provedena oprava poruchy kalníkového uzávěru ID 287738 resp. sekčního uzávěru ID 136671. Výluka potrvá cca 10 hodin (5 hod. práce a 5 hod. manipulace). Výluka se uskuteční v době od 7.00 do 17.00 hod.

Po dobu výluky nebude zajištěna dodávka vody do ČS Horní Žukov, VDJ Dolní Žukov, VDJ Mosty a pro odběr č. 3505 Český Těšín - Antoníček, č. 3422 Dolní Žukov - Šadový, č. 3423 D. Žukov - obec R a 3424 D. Žukov - obec, č. 3416 Třanovice - obec a č. 3417 Třanovice - Rylko.

Odběr č. 503 Č.Těšín - Mosty ATS-H bude zajištěn z VDJ Mosty.

Bilance odběrů a způsob zásobování je uveden v níže uvedené tabulce.

Výluka proběhne dle následujícího harmonogramu:

Do 07:00 hod. - **Mosty, VDJ** - doplnění na max. hladinu a uzavření přítoku (provede CVD)

- **Mosty, VDJ** - převedení odběru č. 503 Č.Těšín - Mosty ATS-H z přítoku na odběrové potrubí (provede stř. Sviadnov)

- **D. Žukov VDJ** - doplnění na max. hladinu a uzavření přítoku (provede CVD)

- **ČS H. Žukov** - doplnění na max. hladinu, dočerpání, resp. doplnění navazujících akumulací (Koňakov, Hradiště, Kostelec) na max. hladinu a uzavření přítoků (provede CVD)

- přemanipulování odběru č. 3422 Dolní Žukov - Šadový pod VDJ D. Žukov a č. 3423 D. Žukov - obec R a 3424 D. Žukov - obec pod ČS H. Žukov (provede stř. Třinec PVS FM)

- 07:00 hod. - **obj. č. 5 (ID 9685)** - uzavření odběru č. 3505 Český Těšín - Antoníček uzávěrem ID 278308 (provede stř. Sviadnov)
- 07:15 hod. - **obj. č. 1 (ID 9635)** - uzavření SU ID 136653 ve směru VDJ Mosty (provede stř. Sviadnov)
- 07:20 hod. - **obj. č. 18 (ID 9643)** - uzavření odběru č. 3416 Třanovice - obec uzávěrem ID 287734 (provede stř. Sviadnov)
- 07:30 hod. - **VŠ ID 33280** - uzavření odběru č. 3417 Třanovice - Rylko uzávěrem ID 321867 (provede stř. Sviadnov)
- 07:40 hod. - **obj. č. 15 (ID 9688)** – uzavření SU ID 136652 (provede stř. Sviadnov)
- 07:55 hod. - **obj. č. 20 (ID 9639)** – zahájení odvodnění místa prací kalníkovým uzávěrem ID 287739. Tento zůstane otevřen během celé doby prací (provede stř. Sviadnov)
- 08:00 hod. - **obj. č. 24 (ID 9642)** – zahájení odvodnění místa prací kalníkovým uzávěrem ID 287741. Tento bude uzavřen bezprostředně po odvodnění místa práce v obj. č. 1 (ID 9635) (provede stř. Sviadnov)
- 08:30 hod. - **obj. č. 1 (ID 9635)** - zahájení prací na opravě poruchy sekčního uzávěru ID 136671 (provede stř. Sviadnov)
- 09:00 hod. - **obj. č. 20 (ID 9639)** – zahájení prací na opravě poruchy kalníkového uzávěru ID 287738 (provede stř. Sviadnov)
- 14:00 hod. - **obj. č. 20 (ID 9639), 01 (ID 9635)** – ukončení všech prací na opravách uzávěrů (provede stř. Sviadnov)
- 14:05 hod. - **obj. č. 15 (ID 9688)** – pootevření SU ID 136652 pro účely natlakování přivaděče na množství max. 100 l/s do otevřeného kalníku č. 20 (sledovat na uzlu Tošanovice). Podmínkou je ukončení všech prací! (provede stř. Sviadnov ve spolupráci s CVD)
- 14:30 hod. - **obj. č. 20 (ID 9639)** – uzavření kalníkového uzávěru ID 287738. Podmínkou je propláchnutí kalníku! (provede stř. Sviadnov)
- 14:55 hod. - **obj. č. 15 (ID 9688)** – otevření SU ID 136652 naplno. Podmínkou je ukončení tlakování (sledovat na uzlu Tošanovice)! (provede stř. Sviadnov ve spolupráci s CVD)
- 15:00 hod. - **obj. č. 20 (ID 9639)** – zahájení odkalování přivaděče kalníkovým uzávěrem ID 287738. (provede stř. Sviadnov)
- 15:30 hod. - **obj. č. 20 (ID 9639)** – ukončení odkalování přivaděče kalníkovým uzávěrem ID 287738. Podmínkou je vyhovující kvalita vody! (provede stř. Sviadnov)
- 15:35 hod. - **obj. č. 24 (ID 9642)** – zahájení odkalování přivaděče kalníkovým uzávěrem ID 287741 (provede stř. Sviadnov)
- 16:30 hod. - **obj. č. 24 (ID 9642)** – ukončení odkalování přivaděče kalníkovým uzávěrem ID 287741. Podmínkou je vyhovující kvalita vody! (provede stř. Sviadnov)
- 16:35 hod. - **obj. č. 1 (ID 9635)** - postupné pomalé otevření SU ID 136653 ve směru VDJ Mosty (provede stř. Sviadnov)
- 16:45 hod. - **Mosty, VDJ** - otevření přítoku a přepnutí do A (provede CD)
- **D. Žukov VDJ** - otevření přítoku a přepnutí do A (provede CD)

- **ČS H. Žukov** – uvedení do A, resp. všech navazujících akumulací (Koňakov, Hradiště, Kostelec) (provede CD ve spolupráci s dispečinkem PVS FM)

16:50 hod. - **obj. č. 18 (ID 9643)** - otevření odběru č. 3416 Třanovice-obec uzávěrem ID 287734 (provede stř. Sviadnov)

16:55 hod. - **VŠ ID 33280** - otevření odběru č. 3417 Třanovice-Rylko uzávěrem ID 321867 (provede stř. Sviadnov)

17:00 hod. - **obj. č. 5 (ID 9685)** - otevření odběru č. 3505 Český Těšín – Antoníček uzávěrem ID 278308. Podmínkou je odkalení přivaděče! (provede stř. Sviadnov)

- Ukončení výluky

Během ranní směny 9.2.2022:

- přemanipulování odběru č. 503 Č.Těšín-Mosty ATS-H zpět z odběrové potrubí VDJ Mosty na přítokové potrubí do VDJ (provede stř. Sviadnov)

- přemanipulování odběru č. 3422 Dolní Žukov Šadový a č. 3423 D. Žukov-obec R a 3424 D. Žukov-obec pod ČS H. Žukov zpět na přivaděč OOV (provede stř. Třinec PVS FM)

Jednotlivé organizace provedou:

CV dispečink

- vedení záznamu do provozního deníku o průběhu výluky
- manipulace dle harmonogramu

středisko Sviadnov

- manipulace dle harmonogramu
- provedení prací
- provedení odkalení
- kontrola vzdušníků a kalníků se kterými bylo manipulováno
- spolupráce s SVS Třinec

PVS Frýdek-Místek (SVS Třinec)

- manipulace dle harmonogramu
- neprovádění žádných akcí, zvyšujících odběr vody z vodovodní sítě Český Těšín (VDJ Mosty)
- oznámení o konání výluky dotčeným odběratelům případně zajištění náhradního zásobování pro tyto odběratele (č. 3505 Český Těšín – Antoníček)

obec Třanovice

- neprovádění žádných akcí, zvyšujících odběr vody z vodovodní sítě obce
- oznámení o konání výluky dotčeným odběratelům případně zajištění náhradního zásobování pro tyto odběratele

Výluku řídí Ing. Březina. Zastupuje Ing. Kolek. Informace o výluce poskytne dispečink OOV.

V Ostravě, 20. 01. 2022

Ing. Jiří Komínek
ředitel
Ostravského oblastního vodovodu

Rozdělovník:

1. OOV centrální dispečink
2. PVS Frýdek Místek, Ing. Kunderát, p. Růžek, dispečink
3. OOV, vedoucí středisek a OP
4. Ing. Jiří Komínek, ředitel OOV
5. Ing. Lenka Kolářová, vedoucí provozního oddělení OOV
6. Ing. Michal Chromík, technolog OOV
7. Ing. Táňa Matulová, technolog OOV
8. Ing. Michal Kolek, technik střediska Sviadnov
9. Obec Třanovice

Na vědomí:

1. Ing. Milan Koníř, ředitel vodovodů
2. Ing. Roman Bouda, vedoucí oddělení vodovodů
3. Callcentrum
4. Hana Chmielová, asistent generálního ředitele
5. Mgr. Marek Síbrt, manažer pro vnější vztahy

Bilance odběrů:

Číslo odběru	Měřicí místo	spotřeba	spotřeba	objem	objem	rozdíl	Poznámka
			Int7-17	vdj	vdj	Int7-17	
		2021	10hod.		85%	10hod	
		l/s	m3	m3	m3	m3	
502	Č.Těšín-HTP (Mosty)-H	16,94	752	5000	4250	3 498	z vlastní akumulace
503	Č.Těšín-Mosty ATS-H	1,84	82		0	-85	z VDJ Mosty
712	Č.Těšín-DTP (Žukov)	23,73	1054	2000	1700	646	z vlastní akumulace
3416	Třanovice	1,59	71			-71	předzásobení (NZV)
3417	Třanovice Rylko	0,31	14			-14	předzásobení (NZV)
3421	H.Žukov-Koňakov-H	5,88	261	550	467,5	206,5	z vlastní akumulace
3422	D.Žukov-Šadový	0,17	8		0	-8	přemanipulace
3423	D.Žukov-obec R	0,10	4		0	-4	přemanipulace
3424	D.Žukov-obec	0	0		0	0	přemanipulace
3505	Č.Těšín-Antoniček	0,65	29		0	-29	předzásobení (NZV)